



СОГЛАСОВАНО

Председатель комиссии

С.И. Акчурина
«27» октября 2016г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

Е.Н. Трошнева
«27» октября 2016г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта

Наименование объекта Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 612 Центрального района Санкт-Петербург

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): г. Санкт – Петербург, ул. Звенигородская д. 30а литер А

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3057, 2 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 2556 кв.м

Год постройки здания 1936 , последнего капитального ремонта – нет.

Дата предстоящего планового капитального ремонта - не определена.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 612 Центрального района Санкт-Петербурга, ГБОУ школа № 612 Центрального района СПб.

Адрес места нахождения организации: Санкт – Петербург, ул. Звенигородская д. 30а литер А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Административно-территориальная подведомственность(федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Наименование, адрес, телефон, e-mail вышестоящей организации: Комитет по образованию города Санкт - Петербурга, пер. Антоненко д.8 , 576-20-09, kobr@gov.spb.ru. Администрация Центрального района Санкт-Петербурга, 191167, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.176 тел.274-22-33.

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Вид деятельности (по ОКВЭД) – образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) - 392 человека.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)- дети.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) - все категории.

Участие в ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

1. Расстояние от объекта до остановки транспорта - 250 м
2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), отсутствие – да.
3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие – да.
4. Перепады высот на пути: (есть, нет) – есть.
5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет) – да.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов *
1.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
2.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
3.	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,С,У) , ДЧ-И (О,К)
4.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДП-И (Г,К,У) ,ДЧ-И (С,О)
5.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г,У,С)
6.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
7.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категория МГН); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категория МГН); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	нет
4.	поручни	нет
5.	пандусы	нет
6.	подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	нет
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной	нет

	информацией	
14.	иные	нет

** - Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации и правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов услуг	да
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	да
7.	соответствие транспортных средств, используемых для инвалидов	Транспортных средств нет
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	да
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10.	адаптация официального сайта органа и организации предоставляемых услуг в сфере образования для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	Да (при необходимости)
12.	иные	

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для проведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии

с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для проведения объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов***	Сроки
1	Вход (входы) в здание	Поручни, кнопка вызова	2019
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Желтые полосы перед организационные мероприятия	2018
6	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт	
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение	2020
№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для проведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов***	Сроки	
1			

*** С учетом выводов оценки состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе 3 и 4 паспорта.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП- В к 2021 году. Универсальная доступность

Для решения вопросов доступности всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно – гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации. Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, требуется обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта, при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно – точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от «27» октября 2016 г.
2. Решения комиссии о включении объекта в районный план мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов государственного учреждения от « ____ » _____ 20__ г.

Дата составления паспорта: «27» октября 2016 г.